



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.RU.ОП002.В.02585

Зарегистрирован в государственном реестре
 Системы сертификации в области пожарной
 безопасности 30.04.2009

Действителен до 18.01.2012

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом
 образец

извещатель пожарный комбинированный

(Наименование продукции)

ИП 101/435-1-A1/2 "Эксперт",

технические условия ТУ 4371-008-11861194-2004

43 7110

(Код ОКП)

(Тип, вид, марка, номер, размер партии и дата выпуска партии)

(Код ТН ВЭД)

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 57-97*,

НПБ 76-98, НПБ 85-2000 (класс А1), НПБ 71-98 (2-ой класс по чувствительности к СО),

(Обозначение НД)

ГОСТ Р МЭК 60065-2002 р. 3, п. 4.3

Сертификат распространяется на серийный выпуск

(Серийный выпуск;

при обязательной сертификации

номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки, номер единичного изделия)

Сертификат выдан ООО "Этра-СА", код ОКПО 50385815

(Наименование предприятия, организации)

Россия, 630083, г. Новосибирск, ул. Большевицкая, д. 48, тел./факс (383) 278-7259

(Юридический адрес)

Изготовитель ООО "Этра-СА", код ОКПО 50385815

(Наименование предприятия, организации)

Россия, 630083, г. Новосибирск, ул. Большевицкая, д. 48, тел./факс (383) 278-7259

(Юридический адрес)



№ 0228153

